



ETK KABLO San. Ve Tic. A.Ş

Declaratie de conformitate



Noi,

**ETK Kablo San ve Tic. A.S.,
Osmangazi Mahallesi Mustesna Sok., No.37
34887 Samandira Sancaktepe Istanbul, Turkey**

Declarăm pe propria noastră răspundere

Că produsele

Cabluri alarmare incendiu.

JE-H(ST)H FE180 PH120 E90

Fabricate de

**ETK Kablo San ve Tic. A.S.,
Osmangazi Mahallesi Mustesna Sok., No.37 34887 Samandira
Sancaktepe Istanbul, Turkey**

Sunt in conformitate cu urmatoarele standarde:

- Halogen Free standard: **VDE 0815.**
- Integritatea izolației 180 min conform **VDE 0472** partea 814
- Corozivitatea gazelor de ardere conform **VDE 0482-754-2, EN 60754-2, IEC 60754-2.**
- Densitatea fumului conform **VDE 0482** partea **1034-1+2, EN 61034-1+2, IEC 61034-1+2.**
- Funcționalitate 90 min conform **VDE 4102** partea 12, Teste
- Test de flacără conform **VDE 0482-332-3-24, EN 60332-3-24, IEC 60332-3-24.**
- Produsul este în conformitate cu **Directiva de joasă tensiune 2014/35/UE**

Istanbul, 8 Februarie 2022

ETK KABLO A.Ş

**ETK
KABLO SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ**

Osmangazi Mahallesi Bilali Habeşi Caddesi No.135
Samandira - Sancaktepe / ISTANBUL Tel: +90 (216)
311 10 34 - 311 92 95-96 Tel: +90 (216) 311 10 34 -
311 92 95-96 Fax: +90 (216) 311 14 19
www.etkkablo.com

